

Приложение № 2
к Акту обследования ОСИ
к Паспорту доступности ОСИ
№ № 1 от « » апреля 2023 г.

I Результаты обследования:
1. Входа (входов) в здание
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества»
(наименование объекта)
Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Унжакова, 4
(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			Не требуется			
2.2	Пандус (наружный)	нет			Не требуется			
2.3	Входная площадка	нет			Не требуется			
2.4	Двери входные	есть	5	5	Двери с доводчиками закрываются с задержкой 5-7секунд, угол открытия 130-140 градусов, ширина входных дверей 1,2м. (0,9м., +0,3м.) Порог 1см. Смотровые панели наружных дверей заполнены прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть располагается в 0,92м. от уровня, верхняя часть имеет круглую маркировку на высоте 1,3м. Кнопка вызова персонала находится на высоте 0,8м. над ней на высоте 0,85м.			

					информационная табличка с дублирующими тактильными знаками Брайля.			
2.5	Тамбур	есть	6	6.1, 6.2	Глубина тамбура 4,45м., ширина 2м. Свободное пространство у двери со стороны защелки 0,7м. Грязезащитное покрытие на нулевой отметке пола.			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход/входов в здание	ДП-В	5,6	5, 6.1, 6.2	

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

№ 5



№ 6.1



№ 6.2



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 128593760405429612695382320908471150083380202353

Владелец Цепова Олеся Сергеевна

Действителен с 07.07.2023 по 06.07.2024